

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第3批 2024年3月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	D2ZZ202403160014	天元区创业大道与栗雨南路交汇处的排水沟内有黑臭淤泥未清理干净,路面曾经有过塌方,现有淤泥量较大,约400-1000立方米,且异味较大。	天元区	大气,土壤	经核查,导致淤泥产生的主要原因:一是大暴雨积水导致路基护坡塌方,土方冲刷至排水沟。二是未拉通路段封堵的预留雨水管,因暴雨冲开导致雨水外溢冲刷土方至排水沟。	属实	1.群丰镇政府、区城管局已积极与居民沟通清淤方案,方案确定后立即实施。 2.已进行管网清淤和重新封堵,目前只有地下水渗出,正在对该水质进行检测。	无
2	D2ZZ202403160015	天元区栗雨街道浅塘社区邓家湾组株洲市天元区智群贸易有限公司(原株洲宏建建材有限公司)压缩建材用品及水泥制品的噪声很大,影响周边居民生活。	天元区	噪音	2024年3月17日下午,生态环境局天元分局执法人员会同栗雨街道浅塘社区工作人员一起进行现场核查,交办件中涉及的智群贸易有限公司,距离居民区一公里左右,主要经营建筑材料、水泥制品制造,配有一台压制机,现场未设置任何降噪设施。执法人员连续两天前往现场检查,均无人员作业生产。企业负责人介绍,因市场行情不景气,今年春节后一直未开工生产。	部分属实	3月18日上午,生态环境局天元分局执法人员、区城管局、栗雨街道、浅塘社区工作人员再次前往信访举报地进行检查。执法人员要求企业恢复生产前,对设备进行维护保养,并采取降噪措施,避免设备运作产生强噪音;同时合理调整作业时间,中午12时至14时,晚上5时30分至次日8时不得作业,避免扰民。	无
3	D2ZZ202403160016	天元区栗雨办事处月塘村大式安组湘芸路上的污水处理站,水泵没有运行,污水没有抽,群众取水样做了检验,水质超标。投诉人的安置房下面没有下水道,也没安装自来水,一下雨到处溢水,散发恶臭,多次与天元区信访局反映也没得到回复。	天元区	水,大气	经核查,湘芸路污水提升泵站一直开机进行抽排,经分析导致污水外溢的主要原因,一是泵站上游雨污分流尚未完成,上游排水单元(如住宅小区、厂房)尚未完全实现雨污分流,仍然存在雨水流入污水提升泵站的现象。二是泵站部分时间抽排能力不足,泵站设计抽排总流量虽有13000m³/d,配备四套泵机,但是由于是采取两用两备的运行模式,并且四套泵机不可同时启动运行,雨水流入泵站超过6500m³/d时,将可能导致泵站因抽排能力不足,出现污水外溢的现象。三是天元区月塘社区农排渠局部渠道上有临时建筑物,渠道两岸杂草丛生,渠道淤积严重,过水能力严重不足,每逢降雨,区域农排渠均会发生漫水现象。	属实	1.天元区住建局将对天元区月塘社区农排渠进行改造,工程起点位于泰山西路西侧雨污管道,本次共计治理长度1232.35m,对原有干渠、中渠进行加固改造,解决原有渠道影响片区居民正常生活与出行的问题,预计8月30日前完成整改。 2.天元区住建局、城管局将做好湘芸路污水提升泵站上游市政管网的进一步排查,推进城市道路管网的错混接改造以及督促排水单元完成错混接整改。	无
4	D2ZZ202403160017	芦淞区机场大道附近有两家水洗厂,每天有几十吨污水直排。	芦淞区	水	经与信访举报人员进一步核实,该两家水洗厂分别位于芦淞区董家墩街道田村段家湾组和龙泉街道华新社区寒婆坳。 3月18日、19日,株洲市生态环境局芦淞分局派出执法人员,连续2天在白天和凌晨12点两个时间段,对位于董家墩街道田村段家湾组和龙泉街道华新社区寒婆坳的两家水洗厂进行了突击检查,发现该两家水洗厂房门一直关闭上锁,现场未见生产,也未见任何生产工人和负责人,但现场有明显排污痕迹。经进一步核实,该两家水洗厂未办理任何审批手续,属于非法企业。 根据调查核实情况,该信访举报问题基本属实。但因检查时现场未生产,未能采样检测,无法确定生产时的排污量和污染因子。	基本属实	区生态环境部门已与两家非法水洗厂负责人取得联系,因2人均在外地,要求其3日内赶到市生态环境局芦淞分局配合调查处理。同时,将组织相关部门依法对该2家非法水洗厂进行关停取缔处理。下一步,芦淞区将进一步加大对辖区“散、乱、污”企业的打击力度,严肃整治污染物偷排、直排问题,切实提高区域环境质量。	无

备注:是否属实包括属实、部分属实、基本属实、不属实等4种情形。

群众信访举报转办及地方查处情况汇总表

(第7批 2024年3月20日 08:00-20:00)

序号	受理编号	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	承办单位	备注
1	D2ZZ202403200004	芦淞区枫溪河白关和五里墩路段有两家水洗厂,排放污水对河水污染;几年前,政府花了上千万改造河道装了净水装置,但现在河道的净化水的装置都坏了,请求修理或更换。	芦淞区	水					芦淞区人民政府	(*)
2	D2ZZ202403200005	芦淞区曲尺村高岭坡乡间小路被倾倒了很建筑垃圾。	芦淞区	土壤					芦淞区人民政府	
3	D2ZZ202403200006	茶陵县云阳街道下东乡政府后面252号,由于下东乡政府的化粪池坏了,污水流到投诉人房子后院且有异味。	茶陵县	水,大气					茶陵县人民政府	(*),2021年中央生态环保督查重复件
4	D2ZZ202403200007	天元区栗雨街道泰山西路与湘芸路交汇处,泰山西路管网没有雨污分流,虽建有提升泵站,但下雨天雨量小时污水还是会排入农灌渠,影响了正常的农业生产。	天元区	水					天元区人民政府	
5	D2ZZ202403200008	天元区湘山路新泰小区与亿都漫城之间未建路段大量种菜,有浇粪异味和生活垃圾影响住户生活。	天元区	大气,土壤					天元区人民政府	
6	D2ZZ202403200009	攸县联星街道百花社区强远小区天宫一号KTV夜间噪声扰民,对该单位出具的噪声监测数据存疑,要求安排人员再做噪声监测。	攸县	噪音					攸县人民政府	重复3次

注:1.标*的问题为重点信访举报件;

2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他等。

